


G-A-C elektronische Regler für MWM Motoren


1. Kleinmotoren mit externem Stellglied auf mechanischen Regler




Zusammenstellung Komponenten System 1

- | | |
|---|--------------------|
| 1 Stellglied (incl. Automotiv-Steckverbinder) | ADC 225S-12 od. 24 |
| 1 Mag. Drehzahlgeber (incl. Automotiv-Steckverbinder) | MSP 6723 C |
| 1 Regelgerät (für isochronen Einzelbetrieb) | ESD 2210-12 od. 24 |
| oder: | |
| 1 Regelgerät (zus. Parallel-Betrieb, Alldrehzahl, P-Grad) | ESD 5131 |

2. Mit Stellglied Serie 275, direkt an die Pumpe angebaut



Einspritzpumpen Serie P3000 & P7000



Motoren mit "A" Pumpe

Hinterer Deckel und innere Teile des mech. Reglers entfernt.
Mit empfohlenen Anbausatz Stellglied 275 an das RSV Reglergehäuse anbauen (siehe spezielle Anleitung).

Motoren mit P3000, 7100, 8000 Pumpen

Stellglied 275 lässt sich direkt an diese Pumpen anbauen. Entsprechender Nockenwellen Lagerdeckelsatz verwenden.
(Siehe spezielle Anbauanleitung)